

6.2 Technische und organisatorische Schutzmaßnahmen zur Verhinderung und Begrenzung von Störfällen

Das gesamte Umspannwerk Ganderkesee ist von einem mindestens 2,00 m hohen Zaun umgeben.

Warnschilder sind ringsherum in genügender Menge angebracht.

Das Betriebsgebäude sowie die Steuerzellen sind verschlossen. Bei jedem betreten / verlassen des Umspannwerks muss sich jede Person beim An- und Abmeldesystem der TenneT telefonisch registrieren. Die Hauptschaltung in Lehrte hat Zugriff auf diese Datenbank und hat somit den Überblick, wer sich zu welcher Zeit in dem Umspannwerk aufhält.

Anlagen:

- 21.2.6.2_GANK_Anlagenzaun - Gitterstabmatten.pdf