

Baustoffliste

Betriebsgebäude

Sohlplatte, Kellerwände	C25/30 (WU) XC2, XF1, WF B500S(A), B500M(A)
Außenwände	24cm Kalksandstein, 8cm Kerndämmung WLG 035, 11,5cm NF Vormauerziegel
Innenwände	24cm bzw. 11,5cm Kalksandstein
Dachgeschoss	Flachdachpfannen (mit Sturmhaken) Lattung 40/60 mm Konterlattung 40/60 mm regendichte, diffusionsoffene Unterdeckbahn für Flachdachpfannen Schalung 24 mm Nagelplattenbinder
Geschossdecke	120 mm Wärmedämmung WLG 035 Dampfbremse Unterkonstruktion mit Direktabhänger OSB-Platte 22 mm GKF-Platten 2x12,5 mm / F30
Fenster und Außentüren	Aluminium, eloxiert und wärmegeklämt Ohne Feuerwiderstandsklasse
Innentüren zu elektrischen Betriebsräumen	Stahltür, verzinkt, wärmeisoliert Feuerwiderstandsklasse T30

Steuerzellen, Eigenbedarfsstation

Sohlplatte, Kellerwände	C25/30 (WU) XC2, XF1, WF B500S(A), B500M(A), ölfester Anstrich RAL 7001
Außenwände	C 25/30 (XC4; XF1)
Decke	C 25/30 (XC1)
Tür	Aluminium, eloxiert und wärmegeklämt Ohne Feuerwiderstandsklasse

Netzersatzanlage

Fundament	C 25/30 (XC2;XF1)
-----------	-------------------

Trafo- und Spulenfundamente

Sohle	C35/45-FD, XC4, XF3, XA2 B500 (A)
Außenwände	C30/37-FD, XC4, XF3, XA2, XS1 B500 (A)
Innenwände	C30/37-FD, XC4, XF3, XA2, XS1 B500 (A)
Abdeckung Auffangwanne	U-förmige Paneelformteile auf 3 mm dickem, feuerverzinktem Stahlblech (ÜP 240 - StW 22) mit Löchern
Stahleinbauten	S235JR