

10.1 Allgemeine Angaben zur Abwasserwirtschaft

Das beim Betrieb des Umspannwerkes anfallende Schmutzwasser im neuen Betriebsgebäude wird in einer abflusslosen Sammelgrube auf dem Anlagengrundstück gefasst. Die Grube verfügt über eine Füllstandsüberwachung und wird bei Bedarf durch den kommunalen Abwasserbetrieb geleert.

Das beim Betrieb des Umspannwerkes anfallende Oberflächenwasser wird auf dem Anlagengrundstück durch Versickerung dem Grundwasser zugeführt. Die entsprechende Planung ist im wasserrechtlichen Antrag in Kapitel 22.1 hinterlegt.