



Toranlage feuerverzinkt mit
 Dickschichtanstrich (vor der Montage) 120 µm,
 Farbton RAL 7033/6005
Schloss:
 wird beigestellt, Zylinder mit Staubschutzkappe
 Anfertigung Schloßkasten
 nach Vorgabe durch Schloß
Torbänder:
 verstellbar - alle beweglichen Teile in Nirosta-Stahl
Torfeststeller: 3 Stück

Index	Abgabedatum	Name	Änderung

Techn. Referenz	Erstellt von	geprüft von	Erstelldatum	Format
GSG-ECO-ST	AMG-ST-SU / GSG-ECO-ST	Huth / Lepke	18.12.2018	A1:0
Eigentümer der Zeichnung	Zugehörigen Standard	Ordnungsnummer	Blatt	Angebieten
tennet	Standard	002-167-140	18	1:10
Systemzeichnung	in Prüfung	UW-GANK		18-Dec-2018
Toranlage mit Schlußtür - Gitterstabmatten				
UW Ganderkesee				