

	<h2 style="margin: 0;">Mastliste Neubau</h2>	<h2 style="margin: 0;">Planfeststellungsunterlage</h2>	Aufgestellt Bayreuth, den 01.07.2022 ..i. V.  ..i. V. 
---	--	--	--

Leitungsname: 380-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum LH-10-3003	Trassierungsfirma: 	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">Stand</td> </tr> <tr> <td>aufgestellt</td> <td>Murr</td> <td>30.06.2022</td> </tr> <tr> <td>geprüft</td> <td>Pagel</td> <td>01.07.2022</td> </tr> <tr> <td>Revision</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Stand			aufgestellt	Murr	30.06.2022	geprüft	Pagel	01.07.2022	Revision		
Stand														
aufgestellt	Murr	30.06.2022												
geprüft	Pagel	01.07.2022												
Revision														

Bau-Nr.	Koordinaten UTM 32, ETRS 89		Gemarkung	Flur	Flurstück	Masttyp	Mast- höhe [m]	Gestänge	Kette	Leitungs- winkel [gon]	Feldlänge [m]	Abspann- abschnitts- länge [m]	Kreuzung		Bemerkung
	Ost [m]	Nord [m]											Nr.	Kurzbezeichnung	
138	513631	5868690	Langwedel	11	56	WA160-24,00	46,75	D-2-D-050	A3F	200,00					Aufzug der Leiterseile im Spannfeld 138-139A ist im Vorhaben inbegriffen; Mast 138 ist Bestandsmast
139A	513628	5869020	Langwedel	11	48	WE/WAdiff140-30,00	57,25	D-2-D-2018.3	DA	200,00	330,2	330,2			einfache Erdseilspitze; Hochwasserfundament von 1.75m
140A	513624	5869450	Langwedel	8	39/1, 40/1	WA140-42,00	67,50	D-2-D-2018.3	DA	174,19	429,9	429,9			einfache Erdseilspitze
141N	513812	5869898	Langwedel	6	61/1, 62/1	WE/WAdiff120-42,00	67,50	D-2-D-2018.3	DA	170,57	485,9	485,9	1.1	DB-Strecke 1740 & 1960	einfache Erdseilspitze
142	513785	5870316	Langwedel	6	7/1	TW+7,5+0,0	58,20	D-2-D-055	DH		419,7	419,7			Aufzug der Leiterseile im Spannfeld 141N-142 ist im Vorhaben inbegriffen; Mast 142 ist Bestandsmast
147	513620	5872851	Völkersen	1	118/7	TW+12,5+0,0	58,08	D-2-D-055	DH		392,9	392,9			Aufzug der Leiterseile im Spannfeld 147-148N ist im Vorhaben inbegriffen; Mast 147 ist Bestandsmast
148N	513595	5873244	Völkersen	1	101/2, 105/7	WE/WAdiff140-30,00	55,50	D-2-D-2018.3	DA	176,90	365,1	365,1			einfache Erdseilspitze
149A	513443	5873576	Völkersen	1	95/19	T1-32,00	55,00	D-2-D-2018.3	VK		320,8	320,8			einfache Erdseilspitze
149B	513310	5873867	Völkersen	1	95/19, 96/3	WA120-36,00	61,50	D-2-D-2018.3	DA	144,08	471,4	471,4			einfache Erdseilspitze
150N	513516	5874291	Völkersen	1	58/1	WE/WAdiff140-36,00	61,50	D-2-D-2018.3	DA	166,52	320,4	320,4			einfache Erdseilspitze
151	513491	5874611	Völkersen	1	48	TW+10.0	60,70	D-2-D-055	DH			320,4			Aufzug der Leiterseile im Spannfeld 150N-151 ist im Vorhaben inbegriffen; Mast 151 ist Bestandsmast