



avacon

110-kV-Leitung Diele - Völlen LH-14-067 Emskreuzung Längenprofil Mast-Nr. 15n - Mast-Nr. 18n

Erichtungsvorschrift:	EN 50341 09.19 für W4 / E2
Gestänge:	A2-E-2021.1
Besetzung:	2 x 3 x 1 x 565-AL1/72-ST1A (FINCH), $\sigma 10=46.0 \text{ N/mm}^2$
Leiteseil:	1 x 97-AL1/56-ST1A, mit VSA (Abstand 50m), $\sigma 10=64.0 \text{ N/mm}^2$
Leiteseil:	OPGW: 1 x 92-AL3/49-A20SA, mit VSA (Abstand 50m), $\sigma 10=66.0 \text{ N/mm}^2$
Ketten:	DA=2.50m, DH=2.10m
Seitliche Überhöhung:	20m rechts ----- oder 20m links ----- aufgenommen

Planfeststellungsunterlagen				Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit von	
Aufgestellt: Salzgritter, 22.05.2024		Datum: 22.05.2024		Name: Baker	
Firma: OMEXOM		Maßstab: 1: 2000 / 200		Einheit: Meter	
Bearb.: 31.07.2023		Datum: 31.07.2023		Name: Wesemann	
Zustand: 31.07.2023		Datum: 31.07.2023		Name: Wesemann	
Orig.-Zustand		Datum: 31.07.2023		Name: Wesemann	
Zust. Änderung		Datum: 31.07.2023		Name: Wesemann	
Blatt: 2 / 3		Blatt: 2 / 3		Blatt: 2 / 3	