



avacon

Anlage 8.0

110-kV-Leitung
Dinklage - Essen
LH-14-087

Längenprofil
Mast-Nr. 14 - Mast-Nr. 20

Errichtungsvorschrift	: 0210/DIN EN 50341-2-4: 04/2016, Eiszone 2, Windzone 2
Gestänge	: A-2-T-2019.1
Beseilung	: 2x3x2 382-AL1/49-ST1A SIGMA MZ=46.0 N/mm²
Leitersell	
Erdsell	
Luftkabel/ sonstige Belegung	: 1x1 264-AL3/24-A20SA SIGMA MZ=44.0 N/mm²
Ketten	: DA=2.80m (60 kg); VH=1.77m (32 kg)
Seitliche Überhöhung	: 15m rechts oder links aufgenommen

Quellvermerk: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung © 2018

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Heimstedt, 31.01.2022

Firma: **SPiE**

Maßstab: Länge 1 : 2000 Höhe 1 : 200

Einheit: Meter

Dienstsiegel/Unterschrift: I.A. Ulrich Herrmann

Planfeststellungsbehörde

avacon

Zust. Änderung Datum Name Blatt: 7 / 24

