

380-kV-Leitung Wahle - Mecklar


Abschnitt : UW Hardeggen - UW Mecklar, LH-11-3040
 Teilabschnitt C: UW Hardeggen - Landesgrenze NI/HE

Längenprofil

KÜA Olenhusen - Mast-Nr. C040

Entfällt

Errichtungsvorschrift	:	<u>EN 50341-3-4/01.11 Wind 2 / Eis 2</u>
Gestänge	:	<u>Portal, D-2-D-2013.1</u>
Beseilung	:	
Leiterseil	:	<u>2x3x4 565-AL1/72-ST1A SIGMA MZ=10.0 N/mm²</u>
Erdseil	:	<u>2x1 264-AL1/34-ST1A SIGMA MZ=10.0 N/mm²</u>
Luftkabel/ sonstige Belegung	:	<u>Äquivalent zum ES</u>
Ketten	:	<u>DA=6.50m</u>
Seitliche Überhöhung	:	<u>15m rechts ----- oder links - - - - - aufgenommen</u>

Quellvermerk: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung
 © 2012/2013/2014 

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
 Bayreuth, 10.02.2015

i. V. Jägermann

S. A. Schäfer

Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit

vom


bis

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden

Gemeinde:

Dienstsiegel/Unterschrift

Planfeststellungsbehörde

Firma		Maßstab:	Einheit:
K2E		Länge 1 : 2000	Meter
K2 Engineering GmbH		Höhe 1 : 200	
		Datum	Name
		Bearb. 20.01.2015	Vocht
		Gepr. 28.01.2015	Strache
		Zustand	Gültig
		Org.-Einheit ANO	-
			
Zust.	Änderung	Datum	Name
		Blatt:	35 / 63