



Vegetationspunkte mit Seilabstand <= 5.00 m  
 Vegetationspunkte mit Seilabstand >= 5.00 m

**tennet**  
Taking power further  
Anlage 8.1

**380-kV-Leitung**  
**Wahle - Mecklar**  
Abschnitt : UW Hardeggen - UW Mecklar, LH-11-3040  
Teilabschnitt C: UW Hardeggen - Landesgrenze NI/HE

## Längenprofil

Mast-Nr. C061 - Mast-Nr. C065

Erichtungsvorschrift	: EN 50341-3-4/01.11 Wind 2 / Eis 2
Gestänge	: D-2-T-2014.2
Beseilung	: 2x3x4 565-AL1/72-ST1A SIGMA MZ=46.0 N/mm <sup>2</sup>
Leitersel	: 1x1 264-AL1/34-ST1A SIGMA MZ=46.0 N/mm <sup>2</sup>
Erdselil	: Äquivalent zum ES
Luftkabel/sonstige Belegung	: VH=4.70m, DA=6.50m
Ketten	: 15m rechts ----- oder links - - - - - aufgenommen
Seitliche Überhöhung	: 15m rechts ----- oder links - - - - - aufgenommen

Quellevermerk: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung © 2012/2013/2014

<b>Planfeststellungsunterlage</b>		Satzungsgemäß ausgelegt in der Zeit von _____ bis _____	
Aufgestellt Bayreuth, 10.02.2015		Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden	
<i>(Signaturen)</i>		Gemeinde: _____	
Firma K2E K2 Engineering GmbH	Mastab: Länge 1 : 2000 Höhe 1 : 200	Einheit: Meter	Dienstleistungs/Unterschrift _____
Bearb. 20.01.2015 Vocht		Planfeststellungsbehörde _____	
Gepr. 28.01.2015 Straube			
Zust. _____			
Änderung _____			
Datum _____			
Name _____			
Blatt 45/63			

