

Projekt: 380-kV-Leitung Wahle - Mecklar

Abschnitt : UW Hardeggen - UW Mecklar, LH-11-3040

Teilabschnitt C: UW Hardeggen - Landesgrenze NI/HE

Übersicht der Planänderungen und –ergänzungen zur Anlage 8.5

Längenprofile, 110-kV-Leitung Abzweig Weende, LH-11-1187

Dokument	Planänderung / Planergänzung	Betroffener Bereich
Blatt 1/1	<u>Leitungsverlauf geändert, Schutzstreifen angepasst</u> <u>Gestängewechsel, Masttyp geändert</u> <ul style="list-style-type: none">- Schutzstreifenänderung Mast M020 (LH-11-1008) bis Mast 004 aufgrund der Umplanung- Mastanhebung um 1m durch Gestänge- und Masttypwechselwechsel von „AA-4-DE-2005.2 WAZ 120-24.00/19.0“ zu A-2-D-2013.1 WAZ 120-25.00/20.0 inkl. Mastdrehung, Tausch der Systembelegung, (LH-11-1008 von Traverse III auf Traversen I+II und Abzweig Weende von Traversen I+II auf Traverse III)	<u>M020 (LH-11-1008)-004</u> <u>M020</u> M020 (LH-11-1008)-004 M020 (LH-11-1008)