

		Mastliste DECKBLATT								Planfeststellungsunterlage				Aufgestellt Bayreuth, den 10.02.2015 <i>i. V. Feinmann</i> <i>Z. A. Sauer</i>	
Leitungsname: Umbau: 110-kV-Leitung Abzweig Weende, LH-11-1087 (Avacon AG)											Trassierungsfirma: K2 Engineering GmbH		Stand aufgestellt Strache 02.02.2015 geprüft König 05.02.2015 Revision A Strache 30.07.2018		Blatt 1/1
Bau-Nr.	Koordinaten UTM 32, ETRS 89 Lagestatus 489		Gemarkung	Flur	Flurstück	Masttyp	Mast- höhe [m]	Gestänge	Kette	Leitungs- winkel [gon]	Feldlänge [m]	Abspann- abschnitts- länge [m]	Kreuzung		Bemerkung
	Ost [m]	Nord [m]											Nr.	Kurzbezeichnung	
020	32560839	5713248	Lenglern	20	97/3	WAZ 120-24.00 / 19.00 WAZ 120-25.00 / 20.00	36.30 37.30	AA-4-DE-2005.2 A-2-D-2013.1	DA	153.56					geplanter Ersatzneubau der 110-kV-Leitung Göttingen-Hardeggen, LH-11-1008 (Avacon AG)
											346.2				geplanter Rückbau 220-kV-Leitung Göttingen - Hardeggen, LH-11-2014 (TenneT TSO GmbH)
004	32561111	5713462	Lenglern	18	147	T +9.4	42.50	A-2-D-059	DH			1652.4			Bestandsmast 004 der 110-kV-Leitung Abzweig Weende, LH-11-1087 (Avacon AG) Abspannabschnitt endend bei Mast 008