

		Mastliste DECKBLATT								Planfeststellungsunterlage				Aufgestellt Bayreuth, den 10.02.2015 <i>i. V. Jäger</i> <i>S. A. Sauer</i>	
Leitungsname: Umbau: 110-kV-Leitung Abzweig Grone, LH-11-1134 (E.ON Netz GmbH) (Avacon AG)										Trassierungsfirma: K2 Engineering GmbH		Stand aufgestellt Strache 02.02.2015 geprüft König 05.02.2015 Revision A Strache 30.07.2018		Blatt 1/1	
Bau-Nr.	Koordinaten UTM 32, ETRS 89 Lagestatus 489		Gemarkung	Flur	Flurstück	Masttyp	Mast- höhe [m]	Gestänge	Kette	Leitungs- winkel [gon]	Feldlänge [m]	Abspann- abschnitts- länge [m]	Kreuzung		Bemerkung
	Ost [m]	Nord [m]											Nr.	Kurzbezeichnung	
010	32561054	5710051	Grone	13	31/7	WAZ160- 25.00/20.00	37.50	A-2-D 2013.1	DA	103.10					geplanter Rückbau 220-kV-Leitung Göttingen-Hardeggen, LH-11-2014 (TenneT TSO GmbH); geplanter Ersatzneubau der 110-kV-Leitung Göttingen-Hardeggen, LH-11-1008 (Avacon AG); Dieser Mast wird in Achse der Verbindung zwischen den Bestandsmasten 011 der 110-kV-Rückbauleitung Göttingen-Hardeggen, LH-11-1008 (Avacon AG) und den Bestandsmasten 001 der 110-kV-Leitung Abzweig Grone, LH-11-1134 (Avacon AG) gesetzt. Durch den Neubau des Mastes 010 erfolgt eine Änderung des Spannungsfeldes zu Bestandsmasten 001.
001	32561161	5710055	Grone	13	39	A-180 -2.0 +0.0	23.87	A-2-D -065	DA	199.97		107.7		Kreisstraße K36	Bestandsmast 001 der 110-kV-Leitung Abzweig Grone, LH-11-1134 (Avacon AG)