

		Mastliste DECKBLATT								Planfeststellungsunterlage				Aufgestellt Bayreuth, den 10.02.2015 <i>i. V. Feinmann</i> <i>Z. A. Saeb</i>		
Leitungsname: Rückbau: 110-kV-Leitung Abzweig Grone, LH-11-1134 (Avacon AG)										Trassierungsfirma: K2 Engineering GmbH			Stand aufgestellt Strache 02.02.2015 geprüft König 05.02.2015 Revision A Strache 30.07.2018		Blatt 1/1	
Bau-Nr.	Koordinaten UTM 32, ETRS 89 Lagestatus 489		Gemarkung	Flur	Flurstück	Masttyp	Mast- höhe [m]	Gestänge	Kette	Leitungs- winkel [gon]	Feldlänge [m]	Abspann- abschnitts- länge [m]	Kreuzung		Bemerkung	
	Ost [m]	Nord [m]											Nr.	Kurzbezeichnung		
11	32560893	5710046	Grone	13	3/4	KM080-180 +0.00 +0.00	26.88	A-2-E	DA	100.46					geplanter Rückbau der 110-kV-Leitung Göttingen-Hardeggen, LH-11-1008 (Avacon AG)	
1	32561161	5710055	Grone	13	39	A180 -2.00 +0.00	23.87	A-2-D -065	—DH— DA		269.0	269.0	Bundesautobahn BAB A7; geplanter Ersatzneubau 110-kV-Leitung Göttingen-Hardeggen, LH-11-1008 unter Nachnutzung der zurückzubauenden 220-kV-Leitung Göttingen-Hardeggen, LH-11-2014 (TenneT TSO GmbH); Kreisstraße K36	Bestandsmast 001 der 110-kV-Leitung Abzweig Grone, LH-11-1134 (Avacon AG)		