

Anhang 8 - Ergebnisse relevanter Immissionsorte der 110-kV-Leitung LH-11-1008

Mastfeld	Länge im Abspannabschnitt [m]	Abstand zur Achse [m]	Magnetische Flussdichte (1m ü. EOK) [µT]	Magnetische Flussdichte (4m ü. EOK) [µT]	Elektrisches Feld (1m ü. EOK) [kV/m]	Elektrisches Feld (4m ü. EOK) [kV/m]	Koronageräusche (1m ü. EOK) [dB(A)]	Gemarkung	Flur	Flurstück	
										Zähler	Nenner
006-007	5.3	36.1	1.73	1.89	0.10	0.10	0.0	Grone	15	67	6
006-007	43.7	19.3	3.50	4.14	0.22	0.23	0.0	Grone	15	67	3
008-009	151.6	19.4	6.95	8.52	0.35	0.38	0.0	Grone	14	100	-
011-012	501.1	0.0	7.41	9.91	0.54	0.57	0.0	Grone	2	444	4
011-012	535.3	0.8	10.16	14.38	0.71	0.78	0.0	Grone	2	444	7
011-012	733.6	21.8	4.47	5.28	0.21	0.23	0.0	Grone	2	444	6
013-014	1125.5	52.4	1.37	1.41	0.07	0.07	0.0	Ellhausen	11	1	94