





Tennet Taking power further		Mastliste Neubau									Planfeststellungsunterlage			aufgestellt Bayreuth, den 02.03.2020 i.V. <i>[Signature]</i> i.A. <i>[Signature]</i>		
Leitungsname: 380-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum LH-10-3003 Verlegung											Trassierungsfirma: <i>imp GmbH</i> Bünnerhelfstr. 10 44379 Dortmund 		Stand			
													Datum	Firma		
													aufgestellt	25.02.2020		Kämper/ imp
													geprüft	06.03.2020		Klingler/ imp
													geändert			
Bau-Nr.	Koordinaten UTM32		Gemarkung	Flur	Flur- stück	Masttyp	Masthöhe (m)	Gestänge	Kette	Leitungs- winkel (gon)	Feldlänge (m)	Abspann- abschnitts- länge (m)	Kreuzung		Bemerkung	
	Rechts (m)	Hoch (m)											Nr.	Kurzbeschreibung		
035	499249	5827043	Deblinghausen	7	24/1; 22/2	WA160-180 +10,0	56.8	D-2-D-050/D4	A3	185.40					Bestandsmast LH-10-3003 (Abs. 6: Hoya - Steyerberg); einfache ES-Spitze	
034	499098	5826581	Deblinghausen	7	57/3; 57/5	TW +10,0	59.9	D-2-D-055/D4 SPEZ	DH	200.00	485.90				Bestandsmast LH-10-3003 (Abs. 6: Hoya - Steyerberg); einfache ES-Spitze	
033	498947	5826117	Deblinghausen	7	53/5	TW +10,0	60.2	D-2-D-055/D4 SPEZ	DH	200.00	488.00		L 349		Bestandsmast LH-10-3003 (Abs. 6: Hoya - Steyerberg); einfache ES-Spitze	
032	498817	5825717	Düdinghausen	6	8/1	TW +10,0	60.2	D-2-D-055/D4 SPEZ	DH	200.00	420.89				Bestandsmast LH-10-3003 (Abs. 6: Hoya - Steyerberg); einfache ES-Spitze	
031	498662	5825242	Düdinghausen	6	37	TW +10,0	60.2	D-2-D-055/D4 SPEZ	DH	200.00	499.35				Bestandsmast LH-10-3003 (Abs. 6: Hoya - Steyerberg); einfache ES-Spitze	
30N	498551	5824903	Düdinghausen	7	22	WA160-24,00	49.5	D-2-D-2015.3	DA	181.99	356.94		K 50		einfache ES-Spitze	
29A	498369	5824636	Düdinghausen	7	114/83	T1-32,00	55.0	D-2-D-2015.3	VQ	200.00	323.97				einfache ES-Spitze	
29N	498207	5824398	Sarninghausen	2	8/1	WA140-24,00	49.5	D-2-D-2015.3	DA	160.18	287.68				einfache ES-Spitze	
28N	498217	5824048	Sarninghausen	2	52/4	T1-35,00	58.0	D-2-D-2015.3	VQ	200.00	349.96				einfache ES-Spitze	
27N	498227	5823674	Bruchhagen	1	59/19	WA120-27,00	52.5	D-2-D-2015.3	DA	151.15	374.26				Schrägfuß; einfache ES-Spitze	
026	498419	5823485	Bruchhagen	1	59/19	T +5,0	55.2	D-2-D-055/D4 SPEZ	DH	200.00	269.62				Bestandsmast LH-10-3003 lediglich Neubeseilung	
025	498724	5823187	Bruchhagen	1	51/11	TW +7,5	57.9	D-2-D-055/D4 SPEZ	DH	200.00	426.59				Bestandsmast LH-10-3003 lediglich Neubeseilung	
024	499076	5822841	Bruchhagen	3	123/4; 131	TW +10,0 +2,5	62.9	D-2-D-055/D4 SPEZ	DH	200.00	494.13				Bestandsmast LH-10-3003 lediglich Neubeseilung	
023	499384	5822539	Bruchhagen	3	59/2	T +12,5	62.9	D-2-D-055/D4 SPEZ	DH	200.00	431.51				Bestandsmast LH-10-3003 lediglich Neubeseilung	
											405.70		K 38			

		Mastliste Neubau										Planfeststellungsunterlage			aufgestellt Bayreuth, den 02.03.2020 i.V.  i.A. 												
Leitungsname: <div style="text-align: center;">380-kV-Leitung Landesbergen - Sottrum LH-10-3003 Verlegung</div>												Trassierungsfirma: imp GmbH Bünnertelfstr. 10 44379 Dortmund 		Stand <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Datum</td> <td>Firma</td> </tr> <tr> <td>aufgestellt</td> <td>25.02.2020</td> <td>Kämper/ imp</td> </tr> <tr> <td>geprüft</td> <td>06.03.2020</td> <td>Klingler/ imp</td> </tr> <tr> <td>geändert</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Datum	Firma	aufgestellt	25.02.2020	Kämper/ imp	geprüft	06.03.2020	Klingler/ imp	geändert		
	Datum	Firma																									
aufgestellt	25.02.2020	Kämper/ imp																									
geprüft	06.03.2020	Klingler/ imp																									
geändert																											
Bau-Nr.	Koordinaten UTM32		Gemarkung	Flur	Flur- stück	Masttyp	Masthöhe (m)	Gestänge	Kette	Leitungs- winkel (gon)	Feldlänge (m)	Abspann- abschnitts- länge (m)	Kreuzung		Bemerkung												
	Rechts (m)	Hoch (m)											Nr.	Kurzbeschreibung													
022	499944	5820606	Bruchhagen	12	21	TW +12,5	62.0	D-2-D-055/D4 SPEZ	DH	200.00					Bestandsmast LH-10-3003 lediglich Neubeseilung												
021	500018	5821916	Bruchhagen	12	39; 66/2	T +10,0	60.4	D-2-D-055/D4 SPEZ	DH	200.00	483.12				Bestandsmast LH-10-3003 lediglich Neubeseilung												
20N	500270	5821669	Sehnsen	5	11/4	WAdiff/WAspez160- 27,00	52.5	D-2-D-2015.3	DA	177.99	353.60				Zugehörigkeit zur LH-10-3003 Durchverbindung; einfache Erdseilspitze												