032
TW +10,0

DH

Lastfall	Durchhang [m]	
	links	rechts
-5°C fuz	24.96	24.95
40°C	24.65	24.65
80°C	26.29x	26.30x
x dargestellte Seilkurve		

- 499.35 -

031
TW +10,0

DH

Lastfall	Durchhang [m]	
	links	rechts
-5°C fuz	13.36	13.05
40°C	12.89	12.58
80°C	13.85x	13.51x
x dargestellte Seilkurve		

- 356.94 -

30N
WE/WAdiff140spez-21,00

DA
Planmäßige
Erhöhung:
SF 4x3,0m







TW
D-2-D-055/D4 SPEZ
Mast 032



TW
D-2-D-055/D4 SPEZ
Mast 031



WE/WAdiff140spez
D-2-D-2018.3
Mast 30N

Legende:
- Seilkurve bei 80°C
- Seilkurve bei -5°C fuz
- Bodenabstandskurve
- Vegetationspunkte mit Seilabstand < 5.00m
- Vegetationspunkte mit Seilabstand >= 5.00m

TENNET Taking power further

Anlage 8.2.1
Blatt 02/06

Neubau - Verlegung
380-kV-Leitung
Landesbergen - Sottrum

LH-10-3003

Längenprofil

Mast Nr. 032 - Mast Nr. 30N

nachrichtlich

Deckblatt 1

Errichtervorschrift	:	DIN VDE 0210/ 05.69 (Abstände nach DIN EN 50341)
Gestänge	:	D-2-D-055/D4SPEZ, D-2-D-2018.3
BESEILUNG		
Leiterseil	:	2x3x2 AL/ST 564/72 (2H-Bündel); Soll-H-Zug=61,4N/mm², MZS=44,12N/mm²
Erdseil	:	
Luftkabel/ sonstige Belegung	:	1x1 OPGW-DS(S)BBB 2x24 SMF (261-AL3/25-A20SA-26,0); Soll-H-Zug=75.0N/mm², MZS=42,79N/mm²
Ketten	:	DH=4,25m, DH=4,80m, DA=6,50m
Seitliche Überhöhung	:	15,80 m rechts — · — · — · — oder links – – – – – – aufgenommen

Fremdleitungen sind nachrichtlich geführt. Es besteht keine Gewähr auf Lage und Vollständigkeit.
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
© 2018 LGLN

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, 01.11.2019

i.V. i.V.

Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit
vom .....
bis .....
Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden
Gemeinde: .....

Dienstsiegel / Unterschrift .....

Planfeststellungsbehörde

imp GmbH
Bünnerheilstr. 10
44379 Dortmund
Part of Sweco

Maßstab
Länge 1:2000
Höhe 1:200

Einheit
Meter

Zust.	Änderung	Datum	Name
1.	Deckblatt 1	15.11.2021	SM

	Datum	Name
Bearb.	28.10.2019	Müller
Gepr.	30.10.2019	Pfeiffer
Zustand		Gültig
Org. Einheit LPG-NH		-

TENNET Taking power further

Ursprr.: