

Fundamenttabelle							
Mast Nr.	Fundamentart	a*) [m]	b*) [m]	c*) [m]	t1*) [m]	t2*) [m]	Bemerkungen
1000	Zwillingsbohrpfahlfundament	20.8 21.5	2.1	14.7 16.0	20.0 26.0		siehe Anlage 5 Blatt 2
1001	Zwillingsbohrpfahlfundament	27.1	2.1	21.0	20.0 31.0		siehe Anlage 5 Blatt 2
1002	Zwillingsbohrpfahlfundament	27.1 27.0	2.1	21.0 21.5	20.0 29.0		siehe Anlage 5 Blatt 2
1003	Plattenfundament Zwillingsbohrpfahlfundament	20.0 20.5	2.1	16.5	3.0 26.0	4.3	siehe Anlage 5 Blatt 3 2

*)

EOK = Erdoberkante

a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte

b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe

c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe

t₁ = Gründungstiefe des Fundamentest₂ = Dicke der Fundamentplatte