



Pommer & Schwarz
Erneuerbare Energien GmbH
Korbweidenstraße 7
26605 Aurich

Rückbaukosten E-115 EP3 E3 mit 135 m Nabenhöhe

Die Rückbaukosten für eine Windenergieanlage berechnen sich nach den Regelungen des Windenergieerlasses des Nds. Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz in der gültigen Fassung vom 20.07.2021.

Gemäß Punkt 3.5.2.3 des Windenergieerlasses ergibt sich die Höhe der für den Rückbau einer Windenergieanlage zu erbringenden Sicherheitsleistung aus der Formel

$$\text{Nabenhöhe der WEA (m)} \times 1000 \text{ €}$$


in der die im Zusammenhang mit den Rückbauaufwendungen anfallende Umsatzsteuer enthalten ist.

Für den beantragten Anlagentyp Enercon E-115 EP3 E3 mit 135 m Nabenhöhe ergeben sich demnach Rückbaukosten von 135.000 € pro Anlage.

Die Gesamt - Rückbaukosten für zwei Windenergieanlagen in Wiesmoor betragen somit insgesamt

270.000 €.

Aurich, den 21.4.22



(Holger Schwarz, Entwurfsverfasser)