

ENTWURF

Windpark Uetze WO - Gemeinde Uetze

VESTAS WEA Nr. xx-xx (nach Inbetriebnahme einzutragen)

Hotline für Fernstop + Spannungsfreischaltung:

xxx-xxx (VESTAS-Leitzentrale) oder xxxx-xxxx (Betriebsführung)

Einsatzanweisung

Absetzen eines Notrufs: 112

Verhalten im Brandfall:

Achtung: Anlage steht unter Hochspannung – nicht löschen

- Anlage nicht betreten, nicht löschen
- Tür mit Folie und Klebeband abdichten (zur Eindämmung des Kamineffektes)
- Gelände weiträumig absperren:
mindestens 300m, in Windrichtung mind. 500m
- Anlage kontrolliert abbrennen lassen, löschen nur wenn spannungsfrei

Verhalten im Rettungsfall:

- Kontakt zu Personen in der Gondel über Telefon, im Turmfuß herstellen
- Den Anweisungen der ausgebildeten Anlagetechnikern (Höhenretter) folgen und diese bei der Rettung unterstützen
(die Anlagen werden von mind. 2-köpfigen Technikerteams bestiegen, diese sind als Ersthelfer und Höhenretter ausgebildet und kennen die Besonderheiten der Anlage)
- Abseilen von Verletzten über vorhandene Winde im Heck des Maschinenhauses (Gondel)
- Anlage nur auf ausdrückliche Anforderung besteigen
- Vor dem Besteigen der Anlage Sicherheitsgeschirr anlegen

Nächste Rettungsstaffel der Feuerwehr/Notfallambulanz/Techn. Hilfswerk:

Gemeinde Uetze Tel xxxx-xxxx (nachzutragen)