

Betriebszustand und Schallemissionen

In der folgenden Tabelle sind unter der Berücksichtigung des Betriebsablaufs alle relevanten Schallemissionen verursachenden Vorgänge aufgeführt:

Lfd. Nr.	BE	Betriebszustand (z.B. Normalbetrieb, Teillast, Volllast) und emissions- verursachender Vorgang	Einsatzzeit			Schallquelle Nummer lt. Fließbild	Schall- leistungs- pegel [dB(A)]	Messverfahren oder Literaturhinweis	Schallschutzmaßnahmen
			Tage/Woche Tage/Monat Tage/Jahr	Std./Tag	Uhrzeit				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WEA 1		Vollast					106,1	FGW-Richtlinien	s. beigelegtes Schallgutachten
WEA 2		Vollast					106,1	FGW-Richtlinien	s. beigelegtes Schallgutachten
WEA 3		Vollast					106,1	FGW-Richtlinien	s. beigelegtes Schallgutachten