

Tennet Taking power further		Mastliste Neubau								Planfeststellungsunterlage			aufgestellt Bayreuth, den 31.01.2020		
Leitungsname: 380-kV-Leitung Sottrum - Dollern, LH-14-3100										Trassierungsfirma: eqos Energie			Stand		
											Datum	Firma			
											aufgestellt	24.01.2020	Piwonski/EQOS		
											geprüft	30.01.2020	Neumann/EQOS		
											geändert				
Bau-Nr.	Koordinaten		Gemarkung	Flur	Flur- stück	Masttyp	Masthöhe [m]	Gestänge	Kette	Leitungs- winkel [gon]	Feldlänge [m]	Abspann- abschnitts- länge [m]	Kreuzung		Bemerkung
	Rechts [m]	Hoch [m]											Nr.	Kurzbeschreibung	
237	524812	5906422	Weertzen	1	60/10	WA160	42.95	D-2-D-001/C1	DA						Bestandsmast
238	525066	5906731	Weertzen	1	1/2	T	42.79	D-2-D-001/C1	VK			1223.0			Bestandsmast
239	525309	5907027	Weertzen	1	5/13	T	47.23	D-2-D-001/C1	VK			439.9			Bestandsmast
240N	525588	5907367	Weertzen	2	5/13	WE/WAdiff140-30,00	48.60	D-2-D-2015.3	DA	226.06					
241A	525907	5907530	Weertzen	2	7/1	T1-35,00	51.50	D-2-D-2015.3	VK	200.00					
242A	526172	5907666	Weertzen	2	6/3	T1-38,00	54.50	D-2-D-2015.3	VK	200.00			947.4		
243A	526432	5907799	Boitzen	2	5/3	WA140-39,00	57.60	D-2-D-2015.3	DA	170.77					
243B	526730	5908201	Boitzen	2	84	T2-44,00	60.50	D-2-D-2015.3	VK	200.00					
244A	527015	5908586	Boitzen	4	4/2	WA120-39,00	57.60	D-2-D-2015.3	DA	154.19					
244B	526984	5908968	Boitzen	4	3/2	WA140-36,00	54.60	D-2-D-2015.3	DA	162.14					
245A	526725	5909292	Boitzen	4	1/2	WA160-33,00	51.60	D-2-D-2015.3	DA	186.95					
245B	526388	5909569	Boitzen	3	8/2	T1-44,00	60.50	D-2-D-2015.3	VK	200.00					
246A	526141	5909773	Boitzen	3	6/30	T1-53,00	69.50	D-2-D-2015.3	VK	200.00					
247N	525880	5909988	Steddorf	3	7/3 7/4	WE/WAdiff 120-45,00	63.60	D-2-D-2015.3	DA	264.24					
248	525933	5910398	Steddorf	3	7/11	T	42.74	D-2-D-001/C1	VK	200.00					Bestandsmast
249	525971	5910696	Steddorf	3	2/7	T	44.64	D-2-D-001/C1	VK	200.00					Bestandsmast
250	526024	5911103	Steddorf	2	117/42 117/20	T	46.75	D-2-D-001/C1	VK	200.00					Bestandsmast
251	526076	5911502	Steddorf	2	136	T	42.73	D-2-D-001/C1	VK	200.00					Bestandsmast
252	526125	5911883	Steddorf	2	3/6	T	44.66	D-2-D-001/C1	VK	200.00					Bestandsmast
253	526178	5912287	Steddorf	2	1/1	T	42.66	D-2-D-001/C1	VK	200.00					Bestandsmast
254	526223	5912639	Steddorf	1	1	T	42.87	D-2-D-001/C1	VK	200.00					Bestandsmast
255	526275	5913035	Steddorf	1	3/1	WA160	43.06	D-2-D-001/C1	DA	0.00					Bestandsmast
											4673				