

Celle-Uelzen Netz GmbH · Sprengerstr. 2 · 29223 Celle

Landkreis Uelzen
Amt für Bauordnung und Kreisplanung
Herr Widling

Ihre CUN
Abteilung TN-N:
Werner Pien
Telefon:
05141162350
Telefax:
051411682350
E-Mail:
tn-n@cunetz.de

Ihre Daten
Ihre Nachricht vom:
16.09.2020

Datum:
01.10.2020

Anforderung einer Stellungnahme wpd Windpark Nr. 491 "Windpark Flinten"

Sehr geehrter Herr Widling,
sehr geehrte Damen und Herren,

der geplante Windpark hält sowohl zu unseren Stromkabeln und -Leitungen als auch zu unseren Gasleitungen ausreichend Abstand. Auch Wasserleitungen des WVU, für den wir die Betriebsführung machen, sind nicht vom Windpark betroffen.

Anmerken möchten wir jedoch, dass eine bereits stattgefundene Netzprüfung ergeben hat, dass die erzeugte Energie des Windparks nicht, wie in der Kurzbeschreibung unter Punkt 2.3 vermerkt, in das öffentliche Mittelspannungsnetz eingespeist werden kann.

Die Netzkapazität ist nicht ausreichend.

Die erzeugte Energie muss über ein Umspannwerk in das Hochspannungsnetz gespeist werden.

Der WPD ist dieses bereits gesondert mitgeteilt worden.

Freundliche Grüße

Celle-Uelzen Netz GmbH

i.A. Werner Pien